



IN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI

CLARIFICARE nr. 1

D.R.D.P. IAȘI	
18. SEP. 2017	
INTRARE	2/24001
IEȘIRE	

**Referitor: documentatia de atribuire ACORD-CADRU „LUCRĂRI PRIVIND ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ – COVOARE ASFALTICE – D.R.D.P IAȘI - S.D.N. CAMPULUNG MOLDOVENESC DN 17” – anunt de participare nr. 178885**

Ca urmare a solicitarii de clarificari postate in SEAP in data de 18.09.2017 ora 11:11 si inregistrata la DRDP IASI cu nr. 2/23991/18.09.2017, facem precizarea:

**Intrebare:** Va rugam clarificati tipul mixturii asfaltice utilizate si grosimea stratului; mixtura tip BA16 in grosime de 4 cm + 2 cm preluare denivelari (conform descrierii din Fisa de date a achizitiei, punctul II.2.1 si Anexa 1 - Lista preturi unitare articole comasate) sau mixtura tip BAR16 in grosime de 4 cm si spor de 10% preluare denivelari (conform memorii tehnice).

**Raspuns:** Se vor respecta prevederile proiectului tehnic, conform caruia solutia tehnica este covor asfaltic cu o grosime de 4 cm cu spor de consum de 10% pentru preluare denivelari. Mixtura asfaltica folosita va fi tip BAR16. Prin urmare, in tot cuprinsul documentatiei de atribuire, in loc de „Așternere covor asfaltic cu o grosime de 4 cm cu strat de egalizare având o grosime medie de 2 cm pentru eliminarea denivelărilor, cu mixtură asfaltică BA 16, pe suprafața drumurilor” se va citi „Așternere covor asfaltic cu o grosime de 4 cm cu spor de consum de 10% pentru eliminarea denivelărilor, cu mixtură asfaltică BAR16”.

Director Regional Executiv,  
ing. Ovidiu-Mugurel LAICU



Sef Serviciu AP-AT,  
ing. Manuela Popa

Director adj. Mentenanta,  
ing. Vlad Constantin Cercel

Sef Serviciu MDP,  
ing. Danut Minea