



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE S.A.**

CUI RO16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.370.220 RON
DIRECȚIA REGIONALĂ DRUMURI ȘI PODURI IAȘI
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI ASIGURAREA TRANSPARENȚEI
IAȘI – str. Gheorghe Asachi nr. 19, cod poștal 700 481;
Tel. 0232/214430, 214431, Fax. 0232/214432, 267557; Email
drdpis@mail.dntis.ro;



INDICATIV III.E.1.

2/2649/27.01.2017

CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire a contractului de lucrari ce are ca obiect PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „INTRETINERE PERIODICA POD PE DN 12A KM. 43+300”

Urmare solicitarilor de clarificari publicate in SEAP in data de 25.01.2017 si 26.01.2017 la sectiunea Intrebări, de potentiali ofertanti, inregistrate la D.R.D.P. IASI cu nr. 2/2572/26.01.2017, 2/2571/26.01.2017 si 2/2618/26.01.2017, facem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: Va rugam sa ne comunicati daca se oferteaza si refacerea drenului din spatele culeilor (rigola de scurgere+piatra dren+geotextil)?

Raspuns: Având în vedere conținutul Listelor cu Cantități globale de lucrări elaborate de proiectantul care a întocmit documentația D.A.L.I., la lucrări diverse nu sunt cuprinse cantități pentru intervenția la drenul din spatele culeilor, prin urmare nu se va oferta refacerea drenului din spatele culeilor.

Intrebare 2: La pagina 5, pct e) Informatii generale se necesita montarea de dispozitive antiseismice, inasa in listele de cantitati nu sunt specificate. Va rugam sa clarificati daca se oferteaza sau nu dispozitive antiseismice si cate bucati.

Raspuns: Documentația D.A.L.I. propune două soluții de intervenție. Având în vedere că s-a primit avizul CNAIR pentru soluția 2, soluție care nu include în Listele cu Cantități globale de lucrări elaborate de proiectantul care a întocmit documentația D.A.L.I cantități pentru montarea dispozitivelor antiseismice, ele nu vor fi oferitate.

Intrebare 3: La pagina 6, pct c) Informatii generale Trotuare - se solicita parapet pietonal nou , iar in listele de cantitati art. 34 se specifica Reconditionare si remontare parapet. Va rugam clarificati care varianta se oferteaza.

Raspuns: Având în vedere că avizul CNAIR precizează necesitatea montării unui parapet pietonal nou, veți lua în considerare ofertarea pentru un parapet pietonal nou.

Intrebare 4: Va rugam sa ne confirmati ca in conformitate cu Ord MPLPAT 1568/2002 ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea în oferta propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in documentatia pusa la dispozitie si actele normative în vigoare care reglementeaza executia lucrarilor.

Raspuns: Ofertanții pot prevedea în documentațiile depuse pentru achiziție propriile consumuri și tehnologii de execuție cu condiția ca prin aplicarea lor să nu influențeze calitatea lucrărilor executate și durata de execuție, cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute în documentația de atribuire (cantitative, calitative, etc.) și a actelor normative și reglementărilor în vigoare.

**DIRECTOR REGIONAL EXECUTIV,
ing. OVIDIU MUGUREL LAICU**



**DIRECTOR ADJUNCT MENTENANTA,
ing. VLAD CONSTANTIN CERCEL**

Sef Serviciu TIA CTE