



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  
CUI RO16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.370.220 RON  
DIRECȚIA REGIONALĂ DRUMURI ȘI PODURI IAȘI  
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI ASIGURAREA TRANSPARENȚEI  
IAȘI – str. Gheorghe Asachi nr. 19, cod poștal 700 481;  
Tel. 0232/214430, 214431, Fax. 0232/214432, 267557; Email [drdpis@mail.dntis.ro](mailto:drdpis@mail.dntis.ro)



INDICATIV III.E.1.



## CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

**Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire a contractului de lucrari ce are ca obiect PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „INTRETINERE PERIODICA POD PE DN 12A KM. 55+800”**

Urmare solicitarilor de clarificari publicate in SEAP in data de 30.01.2017, 31.01.2017 si 01.02.2017 la sectiunea Intrebari, de potentiali ofertanti, inregistrate la D.R.D.P. IASI cu nr. 2/2889/31.01.2017, 2/2919/01.02.2017 si 2/2944/01.02.2017, facem urmatoarele clarificari:

**Intrebare 1:** Va rugam sa ne confirmati ca in conformitate cu Ord MPLPAT 1568/2002 ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea în oferta propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in documentatia pusa la dispozitie si actele normative în vigoare care reglementeaza executia lucrarilor.

**Raspuns:** Ofertantii pot prevedea in documentatiile depuse pentru achizitie propriile consumuri si tehnologii de executie cu conditia ca prin aplicarea lor sa nu influenteze calitatea lucrarilor executate si durata de executie, cu respectarea tuturor cerintelor prevazute in documentatia de licitatie (cantitative, calitative, etc.) si a actelor normative si reglementarilor in vigoare.

**Intrebare 2:** Va rugam sa ne clarificati: - daca se oferteaza parapet pietonal reconditionat sau parapet pietonal nou - daca se oferteaza dispozitive antiseismice.

**Raspuns:** Se va monta parapet nou, se vor monta dispozitive antiseismice conform DALI.

**Intrebare 3:** Va rugam sa acceptati, pentru indeplinirea cerintei privind detinerea unei macarale pe pneuri, si prezentarea de documente care dovedesc detinerea unei automacarale. Va multumim.

**Raspuns:** Se accepta, pentru indeplinirea cerintei privind detinerea unei macarale pe pneuri, si prezentarea de documente care dovedesc detinerea unei automacarale.

**Intrebare 4:** Va rugam sa precizati, daca se necesita refacerea scarilor pe taluze, a parapetilor la scari, a casiurilor si a placilor de racordare. In cazul in care raspunsul este afirmativ, va rugam sa ne transmiteti cantitati in acest sens.

**Raspuns:** Oferta va fi intocmita conform punctului 5.2.– Solutia tehnica, din Caietul de sarcini.

**Intrebare 5:** Va rugam sa precizati daca in valoarea estimata in fisa de date este cuprinsa si valoarea pentru organizarea de santier.

**Raspuns:** Valoarea estimata din fisa de date cuprinde : proiectarea, asistenta tehnica, executia lucrarilor si organizare de santier.

**DIRECTOR REGIONAL EXECUTIV,**  
**ing. OVIDIU MUGUREL LAICU**

**DIRECTOR ADJUNCT MENTENANTA,**  
**ing. VLAD CONSTANTIN CERCEL**

Sef Serviciu AP-AT  
ing. MANUELA POPA



Sef Serviciu TLA-CTE,  
ing. CONSTANTIN ZBARNEA