



DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI IASI - DEPARTAMENT ACHIZITII  
IASI - str. Gheorghe Asachi nr. 19, cod postal 700481; Tel. 0232/214430, 214431. Fax. 0232/214432, 267557; Email: drdpis@mail.dntis.ro

D.R.D.P. IASI

06. IUL. 2018

INTRARE \_\_\_\_\_  
IESIRE 2/18242

### CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 3

**Subiect:** Clarificari la documentatia de atribuire pentru **Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul „Refacere pod pe DN 11 km 93+704”** – anunt de participare nr. CN1001129/11.06.2018

Ca urmare a solicitarilor de clarificari publicate in SEAP in data de 28.06.2018 de catre potentiali ofertanti, inregistrate la D.R.D.P. Iasi cu nr. 2/17669/28.06.2018, facem urmatoarele clarificari:

**Intrebare 1:** In DALI-ul pus la dispozitie in cadrul clarificarii 1, la punctul 3.6 se mentioneaza: Pentru realizarea rampelor de acces, in continuarea zidurilor intoarse din aval s-au prevazut ziduri de sprijin. Aceasta prevedere nu se regaseste in caietul de sarcini. Va rugam sa clarificati.

**Raspuns 1:** Avand in vedere configuratia terenului, racordarea rampelor pe partea dinspre aval se va analiza in cadrul detaliilor de executie avand la dispozitie racordarea cu umplutura sau cu zid de sprijin dispus in continuarea zidului intors.

Estimam o lungime a zidului de sprijin de 6,0m cu o inaltime variabila a elevatiei de la 5,0 m la 2,0 m. Cantitatile aferente executiei racordarii podului cu rampele de acces se vor asimila din cantitatea de 1110 mc de beton precizata la Suprastructura.

Cantitatea de 1110 mc de beton precizata la Suprastructura contine o eroare, valoarea corecta este de 111,0 mc.

Director General Regional,  
ing. Ovidiu Mugurel Laicu



Sef Departament Investitii,  
ing. Mihail Ciobotaru

Sef Departament Achizitii,  
Razvan Lemnaru

Compartment Pregatire Documentatii,  
ec. Anca Ungureanu

ing. L. Vulpe