



SECTIUNEA „ A – A ”



CONDUCTA	TUB PROTECTOR
DIAMETRU EXTERIOR Dc NOMINAL (mm)	DIAMETRU EXTERIOR Dt x GROSIME DE PERETE (mm)
60,3	114,3 x 6.4
76.1	168,3 x 7.1
88.9	168,3 x 7.1
114.3	219,1 x 7.1
168.3	273.1 x 7.1
219.1	323,9 x 7.1
273.1	406,4 x 7.1
323.9	406,4 x 7.1
406.4	508 x 7.1
508.0	610 x 7.1
610	762 x 7.1

DETALIU AERISIRE PENTRU TRAVERSARILE DE APE



NOTA

- LA EXECUTIE SE VOR RESPECTA URMATOARELE NORMATIVE:
- STAS 9312-87-SUBTRAVERSARI DE CAI FERATE SI DRUMURI CU CONDUCTE
- SR 7335/6-98 PROTECTIE ANTICOROZIVA CONSTRUCTII METALICE INGROPATE PROTEJAREA CONDUCTELOR LA SUBTRAVERSARI DE DRUMURI, CAI FERATE, APE SI LA TREGERI PRIN CAMINE.
- SR 7335/12-98 PROTECTIE ANTICOROZIVA. CONSTRUCTII METALICE INGROPATE. PROTECTIA CATODICA A CONDUCTELOR DIN OTEL.
- TUBURILE INSTALATE LA SUBTRAVERSARILE DE APE VOR FI IZOLATE LA EXTERIOR CU IZOLATIE FOARTE INTARITA IAR, LA INTERIOR CU IZOLATIE UTILIZATA PENTRU PROTECTIA INTERIOARA A CONDUCTELOR (RASINI EPOXI).
- TUBURILE INSTALATE LA TRAVERSARI DE DRUMURI SE IZOLEAZA LA EXTERIOR CU IZOLATIE INTARITA.
- CONDUCTELE DE AERISIRE VOR FI PROTEJATE LA EXTERIOR CU IZOLATIE INTARITA PE PORTIUNEA SUBTERANA SI PRIN GRUNDUIRE SI VOPSIRE CU VOPSEA GALBENA PE PORTIUNEA AERIANA.
- L , Dc , Dt –SE VOR PRECIZA IN PROIECT PENTRU FIECARE CAZ.
- PENTRU DISPOZITIV AERISIRE VEZI PLAN CO-0837.

Termen de pastrare 160/10ani/ I.9.b

7	CONDUCTA AERISIRE	SR EN ISO 3183-2013	1	L 210	ø60.3 x 3.6	
6	DISTANTIER		—	CAUCIUC SINTETIC SAU POLIETILENA		
5	TUB PROTECTOR	SR EN ISO 3183-2013	1	L 210	ø168,3 x 7,1 ø323,9 x 7,1	
4	COLIER FIXARE CU SURUB DE STRANGERE		2	OTEL INOX	30 x 1.5	
3	INCHIDERE TIP F		2	CAUCIUC SINTETIC ARMAT SAU NEARMAT		
2	COLIER FIXARE CU SURUB DE STRANGERE		2	OTEL INOX	30 x 1.5	
1	CONDUCTA OTEL	SR EN ISO 3183-2013	1	L 245 N	ø76.1 x 11 ø219.1 x 6,3	
POZ.	DENUMIREA	Nr.DESEN/STAS	BUC.	MATERIAL	OBSERVATII	MASA NETA kg./buc.

ing.TOADER NICOLAE	Ing.ILIE MARIA	ing.RADUTA DANIEL	ing.TOADER NICOLAE
PROIECTAT	VERIFICAT	APROBAT	SEF PROIECT

0	11.2019	EMIS PENTRU APROBARE
---	---------	----------------------

REV	DATA	DESCRIEREA REVIZIEI
-----	------	---------------------

FORMAT A3	DATA PRIMEI EDITII	11.2019	SCARA	—	FISIER C0083600
-----------	--------------------	---------	-------	---	-----------------

CLIENT	C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Iasi SOSEAU NATIONALA NR.: 23 IASI, ROMANIA COD UNIC: RO 16054368	PROIECTANT	PETROSTAR S.A. CALEA BUCURESTI NR.: 37 PLOIESTI, 100680 ROMANIA COD UNIC: 1360296
--------	---	------------	--

PROIECT NR. 379/5931
**SOLUTIE TEHNICA DE PROTECTIE A CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE ø 10 3/4",
AMPLASATA IN SUBTERAN, CONDUCTA APARTINAND OPERATORULUI RAFFLES ENERGY SRL**

PROTEJAREA CONDUCTELOR LA SUBTRAVERSARI

DESEN NR.	CO-0836	FILA	1 DIN 1	REVIZIA	0
-----------	---------	------	---------	---------	---