




PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Bd. București nr. 37, 100520 Ploiești, PRAHOVA
Telefon : (0244) 513777 / 575963
Fax : (0244) 575412
www.petrostar.ro ; petrostar@petrostar.ro

Registrul Comerțului: J29 / 166 / 19.03.1991
Cod unic de înregistrare: RO1360296
Capital social: 3 380 173 lei

PROGRAM DE INTERVENTII IN CAZ DE AVARII SAU CALAMITATI

0	12.2019	Emis pentru avizare	ing. Chirita A.	ing. Toader N.
Rev. nr.	Data	Descriere	Elaborat	Șef proiect
	CLIENT : COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - D.R.D.P. IAȘI		Codul documentului	
			OA	03 CA 00



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

PROIECT NR. 379/5931

SOLUTIE TEHNICA DE PROTECTIE A CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE Ø 10 ¾", AMPLASATA IN SUBTERAN, CONDUCTA
APARTINAND OPERATORULUI RAFFLES ENERGY SRL

0	12.2019	Emis spre avizare
Rev.	Data	Descrierea modificării



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

PROIECT NR. 379/5931

SOLUTIE TEHNICA DE PROTECTIE A CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE Ø 10 ¾", AMPLASATA IN SUBTERAN, CONDUCTA
APARTINAND OPERATORULUI RAFFLES ENERGY SRL

Program de intervenție În caz de avarii sau calamități

În caz de avarie / spargere a conductei de transport gaze Ø 10 ¾", se va proceda la izolarea manuală a acesteia prin închiderea manuală a robinetelor de izolare, depresurizarea conductei și izolarea zonei de avarie.

După intervenția imediată se anunță conducerea Raffles Energy SRL, pentru stabilirea programului de înlăturare a avariei.

În caz de calamități care ar putea provoca distrugerea totală sau parțială a conductei, se va proceda, după caz, la izolarea acesteia și apoi la organizarea lucrărilor de intervenție.

Se vor asigura măsuri minime obligatorii:

- a) Supravegherea permanentă a punctelor critice pe toată durata acestor situații, în mod deosebit a instalațiilor subterane;
- b) Anunțarea urgentă a situațiilor care impun măsuri și intervenții urgente pentru asigurarea parametrilor funcționali;
- c) Efectuarea unor lucrări provizorii pentru menținerea în funcțiune a conductei;
- d) În caz de poluare a mediului se vor lua măsurile de limitare a acestui fenomen.