




PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Bd. București nr. 37, 100520 Ploiești, PRAHOVA
Telefon : (0244) 513777 / 575963
Fax : (0244) 575412
www.petrostar.ro ; petrostar@petrostar.ro

Registrul Comerțului: J29 / 166 / 19.03.1991
Cod unic de înregistrare: RO1360296
Capital social: 3 380 173 lei

PROGRAM PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR

0	12.2019	Emis pentru avizare	ing. Chirita A.		ing. Toader N.	
Rev. nr.	Data	Descriere	Elaborat		Șef proiect	
		CLIENT : COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - D.R.D.P. IAȘI	Codul documentului			
			OA	04	CA	00



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

PROIECT NR. 379/5931

SOLUTIE TEHNICA DE PROTECTIE A CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE Ø 10 ¾", AMPLASATA IN SUBTERAN, CONDUCTA
APARTINAND OPERATORULUI RAFFLES ENERGY SRL

0	12.2019	Emis spre avizare
Rev.	Data	Descrierea modificării

P R O G R A M PENTRU URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCTIILOR

1. Urmărirea comportării în timp a conductei de transport gaze Ø 10 ¾", va fi efectuată în conformitate cu Ord. 323/2000 Anexa III „Regulament privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale”.
2. Urmărirea curentă a conductei de transport gaze Ø 10 ¾", se face de către personalul de specialitate al beneficiarului și constă în următoarele:

Nr. Crt.	Denumirea obiectivului	Ce se urmărește	Intervalul De timp
1.	Conducta transport gaze	Etanșeitate	Lunar, vizual
2.	Zonele de cuplări și armăturile	Etanșeitate	Zilnic, vizual
3.	Culoarul de protecție și zona de siguranță a conductei	Protejarea acestora împotriva execuției de către terți a altor construcții	Lunar, vizual

3. Urmărirea specială a conductei de transport gaze Ø 10 ¾", se face de către personalul de specialitate al beneficiarului, pe bază de program tehnic și constă în:
 - Probe de presiune pentru verificarea rezistenței conductei în urma reparațiilor efectuate.
4. Rezultatele investigărilor, observațiilor, verificărilor și măsurile obținute în activitatea de urmărire specială a conductei de transport gaze Ø 10 ¾", vor fi consemnate într-un proces verbal de constatare la care se vor anexa și relevee ale conductei, mărimea fisurilor în elemente, planuri cu localizarea acestora. Acest material se va înainta conducerii unității care va dispune următoarele:
 - a) Luarea măsurilor de întreținere și reparații legale, înlocuirea elementelor deteriorate sau alte intervenții în vederea evitării accidentelor de orice fel;



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

PROIECT NR. 379/5931

SOLUTIE TEHNICA DE PROTECTIE A CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE Ø 10 ¾", AMPLASATA IN SUBTERAN, CONDUCTA
APARTINAND OPERATORULUI RAFFLES ENERGY SRL

- b) Transmiterea către institutul de proiectări elaborator al proiectului, a procesului verbal de constatare și a listei măsurilor de la punctul "a", solicitând în baza unei comenzi expertizarea situației și stabilirea măsurilor de luat în continuare;
- c) Efectuarea lucrărilor indicate de proiectant în recepționarea lor.

Materialele de la punctele 3, 4 se vor anexa la "Cartea tehnică a instalației, utilajului sau echipamentului tehnologic" la capitolul "Jurnalul evenimentelor" în conformitate cu Ordinul MIC nr. 323/2000, cu modificările ulterioare.