

H U 2 / 6348 / 05.09.2021

RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire ce are ca obiect incheierea unui acord-cadru de furnizare **Filer de calcar**, Anunt de participare **CN1029161/15.03.2021**

Ca urmare a solicitarii de clarificari postata in SEAP in data de 25.03.2021 la sectiunea *Solicitari de clarificare/ Intrebări*, de un potential ofertant, inregistrata la D.R.D.P. Iasi cu nr. 2/5602/26.03.2021 si a raspunsului nr. 880/29.03.2021 din partea Sectiei de Productie, facem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: Deoarece in caietul de sarcini nu este specificata cantitatea minima pe care Autoritatea Contractanta o poate comanda, va rugam sa agreeati ca, pentru eficientizarea procesului si a costurilor de livrare, **comanda minima pentru 1 cementruck de filler de calcar sa fie 26 to sau multiplu de aceasta cantitate (26to, 52o, 78to ...).**

Raspuns 1: Avand in vedere modalitatea speciala de atribuire, prin incheierea unui acord - cadru, nu exista informatii certe cu privire la cantitatea totala ce urmeaza sa fie achizitionata si nici cu privire la cantitatile necesare pentru fiecare locatie administrata de DRDP Iasi.

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt inscrite in Anexele la Caietul de Sarcini.

Intrebare 2: Conform Caietului de sarcini, capitolul 3. Descrierea produselor solicitate, subcapitolul 3.4 Produse solicitate regasim informatia referitoare la durata minima de garantie/ termen de valabilitate - 12 luni.

Conform conditiilor de depozitare specificate in SR EN 13043 : 2003 / AC :2004 termenul de valabilitate este de 90 zile de la data livrării.

Va rugam sa agreeati ca termenul de valabilitate al produsului sa fie de 90 zile de la data livrării cu respectarea conditiilor de depozitare specificate in SR EN 13043 : 2003 / AC :2004.

Raspuns 2: In *Caietul de sarcini – Cap. 3 Descrierea produselor solicitate - 3.4 Produse solicitate*

In loc de:

Cantitate	Unitate de masura	Loc de livrare	Data de livrare solicitata	Specificatii tehnice sau cerinte functionale minime	Specificatii tehnice sau cerinte functionale extinse	Durata minima garantie/termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Conform anexa	tone	Punct lucru Vaslui , st. Garii nr.2 , jud Vaslui	2 zile de la primirea comenzii lansate de beneficiar	Conform celor prezentate la pct 3.4.1.	-	12 luni

Se va citi:

Cantitate	Unitate de masura	Loc de livrare	Data de livrare solicitata	Specificatii tehnice sau cerinte functionale minime	Specificatii tehnice sau cerinte functionale extinse	Termen de valabilitate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Conform anexa	tone	Punct lucru Vaslui , st. Garii nr.2 , jud Vaslui	2 zile de la primirea comenzii lansate de beneficiar	Conform celor prezentate la pct 3.4.1.	-	90 zile

Intrebare 3: Conform Caietului de sarcini, capitolul 3. Descrierea produselor solicitate, subcapitolul 3.4.2 Caracteristici esentiale ale produsului regasim informatia referitoare la incercarea Blaine:

Incercare Blaine	cm ² /g	4000-5400
------------------	--------------------	-----------

SR EN 13043 : 2003 / AC :2004 nu impune limitarea intre 4.000-5.400 cm²/g pentru aceasta incercare.

Va rugam sa agreeati ca limitarea superioara Blaine sa fie de 6.000 cm²/g.

Raspuns 3: Conform Caietului se sarcini va fi luata in considerare o limita minima de 4000 cm² /g (40 m² / kg) pentru incercarea Blaine (in SR EN 13043:2003/AC:2004 se impune limita maxima de 140 m² /kg sau 14000 cm²/g).

In Caietul de sarcini – Cap. 3 Descrierea produselor solicitate - 3.4.3 Caracteristici fizico-chimice ale produsului – informatia referitoare la Incercarea Blaine – linia 3

In loc de

Incercarea Blaine	cm ² /g	4000-5400
-------------------	--------------------	-----------

Se va citi:

Incercarea Blaine	cm ² /g	minim 4000
-------------------	--------------------	------------

Director Regional,
ing. Danut Bila



Sef Serviciu Achizitii,
Razvan Lemnaru

Sef Birou Pregatire Documentatii, Monitorizare
ec. Anca Ungureanu